

安全检查记录表

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号：ZXPSD-QZKJ-002

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.10	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 专项 ☒		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、材料堆放区没有警戒线和安全警示标志。 2、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽。 3、施工现场防火区域配置灭火器材。		
整改要求	1、材料堆放区设置安全警示标志。 2、对于未佩戴安全帽人员警告，若下次再出现类似情况，将进行经济考核。 3、施工现场配备灭火器材。		
检查人	李连明 赵富朋 毛攀攀	施工项目部 签收人/日期	赵富朋 2019.4.10
整改情况	整改完成 整改负责人 赵富朋 日期 2019.4.12		
复查意见	符合安全规范要求 监理单位 李连明 日期 2019.4.12		