




安全检查记录表

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号：ZXPSD-QZKJ-003

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.17	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、2 号楼废料未清理。 2、施工人员在切割支架过程中未佩戴耳塞，护目镜。		
整改要求	1、及时清理 2 号楼屋面废料。 2、要求施工人员在使用切割机过程中必须带耳塞和护目镜。		
检查人	李连明 赵富朋 毛攀攀	施工项目部 签收人/日期	 2019.4.17
整改情况	 整改负责人： 日期 2019.4.18		
复查意见	 监理单位： 日期 2019.4.18		