

安全检查记录表

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号：ZXPSD-QZKJ-005

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.1	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、桥架，扁铁，逆变器吊装至施工屋面，及时分散安装，以免坠落，造成安全事故。 2、1号楼安装支架时个别人员佩戴安全帽不符合要求。		
整改要求	1、吊装作业完成时，材料及时分散至安全区域。 2、施工时必须佩戴安全帽。		
检查人	李连明 赵富朋 毛攀攀	施工项目部 签收人/日期	赵富朋 2019.5.1
整改情况	桥架材料已分散至安全区域 整改负责人：赵富朋 日期：2019.5.3		
复查意见	整改完成。 监理单位：李连明 日期：2019.5.3		

佩戴安全帽不符合要求



吊装材料及时分散

