


安全检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXPSPD-QZKJ-006

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.8	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项检查		
存在问题	1、逆变器安装固定不牢靠。 2、3号楼安装桥架时个别人员佩戴安全帽不符合要求。		
整改要求	1、逆变器安装上墙必须安装牢靠。重新安装。 2、施工时必须佩戴安全帽。		
检查人	李连明 赵富朋 毛攀攀	施工项目部 签收人/日期	赵富朋 2019.5.8
整改情况	已重新安装完成。 整改负责人: 赵富朋 日期 2019.5.8		
复查意见	重新安装完, 复查安装牢固。 监理单位: 朱建州 日期 2019.5.8		

3号楼安装桥架时佩戴安全帽不符合要求



3号楼逆变器上墙安装不牢靠

