

安全检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXPSD-QZKJ-008

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.24	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、逆变器安装固定不牢靠。 2、最近天气炎热, 施工单位现场未配备防暑降温的药物、水、急救用品。		
整改要求	1、逆变器安装上墙必须安装牢靠。重新安装。 2、要求施工单位现场配备防暑降温药品, 水, 急救用品。		
检查人	李连明 赵富朋	施工项目部 签收人/日期	2019.5.24 赵富朋
整改情况	整改完成 整改负责人: 赵富朋 日期: 2019.5.24		
复查意见	符合要求。 监理单位: 李连明 日期: 2019.5.24		

3号楼逆变器上墙安装不牢靠

