

安全检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXPSD-QZKJ-009

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.29	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项检查		
存在问题	1、1号楼焊接逆变器支架时屋面未及时铺防火毯。 2、最近天气炎热,施工单位现场未配备防暑降温的药物、水、急救用品。		
整改要求	1、施工焊接时,屋面必须铺设防火毯。 2、要求施工单位现场配备防暑降温药品,水,急救用品。		
检查人	李连明 赵富朋 毛攀攀	施工项目部 签收人/日期	赵富朋 2019.5.29
整改情况	整改完成 整改负责人: 赵富朋 日期: 2019.5.30		
复查意见	整改完成。 监理单位: 赵富朋 日期: 2019.5.30		

1号楼焊接逆变器时未及时铺防火毯

