

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 颀中科技 1.71MW 光伏发电项目 编号: ZXPSD-QZKJ-002

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 4 月 5 日	检查地点	颀中科技 3 号楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2019 年 4 月 5 日由我监理人员巡视颀中科技 3 号楼施工现场时, 发现问题		
存在问题	混凝土基础拆模后发现个别基础存在麻面, 蜂窝面, 破损现象。		
检查结果	为保证工程顺利开展, 现要求你单位立即整改, 并报我监理方进行复检。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	2019.4.5
处理意见	总包单位整改负责人: <u>赵富明</u> 日期 <u>2019.4.6</u>		
复查意见	<u>经复查, 表面抹平, 符合设计要求。</u> 监理单位复查人: <u>李连明</u> 日期 <u>2019.4.6</u>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。