

### 监理检查记录表

工程名称: 颐中科技 1.71MW 光伏发电项目 编号: ZXPSD-QZKJ-005

施工单位	北京京东方能源科技有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019 年 4 月 26 日			检查地点	颐中科技 1 号楼	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项					
施工及检查情况简述	2019 年 4 月 26 日由我监理人员巡视颐中科技 1 号楼施工现场时,发现以下问题					
存在问题	经检查发现 1 号楼支架安装不整齐, 极个别支架底座缺少弹垫。					
检查结果	为保证工程顺利开展, 现要求你单位立即整改, 并报我监理方进行复检。					
检查人	李连明		施工项目部	赵富川 2019.4.26		
处理意见	支架调整完成。 总包单位整改负责人: 赵富川 日期 2019.4.26					
复查意见	已落实, 主印整改完成。 监理单位复查人: 赵富川 日期 2019.4.26					

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求” 中应注明监理通知单的编号, “整改情况” 和 “复检意见” 可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。