

监理检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 光伏发电项目 编号: ZXPSP-QZKJ-006

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 5 月 3 日	检查地点	顾中科技 2 号楼
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2019 年 5 月 3 日由我监理人员巡视顾中科技 1 号楼施工现场时, 发现以下问题		
存在问题	经检查发现 2 号楼支架安装不整齐, 极个别支架底座缺少弹垫。		
检查结果	为保证工程顺利开展, 现要求你单位立即整改, 并报我监理方进行复检。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	赵富州 2019.5.3
处理意见	整改完成 总包单位整改负责人: 赵富州 日期 2019.5.3		
复查意见	整改完成。 监理单位复查人: 李连明 日期 2019.5.3		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。