


### 监理检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 光伏发电项目 编号: ZXPSD-QZKJ-007

施工单位	北京京东方能源科技有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019年5月9日		检查地点	顾中科技 3 号楼		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项					
施工及检查情况简述	2019年5月9日由我监理人员巡视顾中科技3号楼施工现场时,发现以下问题					
存在问题	经检查发现3号楼个别逆变器上墙安装不牢靠。					
检查结果	为保证工程顺利开展,现要求你单位立即整改,并报我监理方进行复检。					
检查人	李连明		施工项目部 签收人/日期	 2019.5.9		
处理意见	 总包单位整改负责人:  日期 2019.5.10					
复查意见	 监理单位复查人:  日期 2019.5.10					

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。