

安全检查记录表

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：AQJC-001

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.05.14	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场爬梯安全通道、立面电缆敷设吊装及爬梯安装进行安全专项大检查		
存在问题	1、爬梯口出未设置警示标志； 2、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽； 3、爬梯安装未设置安全警示标志；		
整改要求	1、组件吊装区域立即进行设置警示标志； 2、对于未佩戴安全帽人员警告及安全教育； 3、电缆穿管道路开挖、各个安全通道口悬挂安全警示标志；		
检查人	黎建光、叶雪峰、谢书杰、蒋涛	施工项目部 签收人/日期	蒋涛 2019.5.14
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：黎建光 日期 2019.5.15		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2019.5.16		