

监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-011

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年06月10日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对交流、直流电缆敷设进行施工质量检查		
存在问题	厂一 A、B 区交流电缆敷设, 排列不整齐, 敷设杂乱, 有人为交叉。		
整改要求	电缆敷设要求横平竖直, 美观, 转弯半径符合规范要求, 尽量避免交叉, 要求尽快整改完成。		
检查人	吴振平	施工项目部 签收人/日期	韩志杰 2019.6.10
整改情况	以按要求整改完成。 整改负责人: 韩志杰 日期: 2019.6.14		
复查意见	经复查以整改完成。 复查人: 吴振平 日期: 2019.6.15		

本表一式一份监理项目部自存。