

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-009

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 04 日	检查地点	施工现场、材料场地、
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行安全大检查 1、安全体系及实施检查 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、组件搬运有背运组件现象。 2、导轨上发现塞有烟头, 存在吸烟现象。 3、有施工人员坐在组件上安装组件问题。		
整改要求	组件安装必须两人抬运, 现场禁止吸烟, 组件上不得放置工器具、不得对组件踩踏、坐在组件上。加强现场施工安全文明施工, 做到安全文明施工, 组件安装轻拿轻放。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 郭继, 2019.06.04
整改情况	以按规范要求完成, 做到安全文明施工。 整改负责人:  郭继, 日期: 2019.06.04		
复查意见	以整改完成, 做到安全文明施工。 复查人:  郭继, 日期: 2019.06.04		

本表一式一份监理项目部自存。