

本表一式一份监理项目部自存。

监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-014

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年06月20日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行安全大检查 4、安全体系及实施检查 5、现场安全文明控制 6、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、配电室电缆头制作完成后施垃圾未清理。 2、屋面纸板垃圾未清理, 物料堆放杂乱。 3、有施工人员未佩戴安全帽现象。		
整改要求	立即要求进行整改, 现场垃圾清理干净, 施工必须佩戴安全防护用具, 做到安全文明那个施工。		
检查人	张东	施工项目部 签收人/日期	韩然 2019.06.20
整改情况	以清理垃圾, 整理物料, 做到文明施工 整改负责人: 韩然, 日期: 2019.06.21		
复查意见	经复查, 以整改完成 复查人: 张东, 日期: 2019.06.21		

本表一式一份监理项目部自存。