

监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-001

施工单位	微山县欢城建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 04 月 30 日	检查地点	施工现场、材料场地、
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展开工第一次隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、檩条加工场地未拉警戒线。 2、个别施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 3、检查发现施工临时用，电线铺设杂乱乱拉乱放。 4、施工现场未贴安全警示标识。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	梁振东	施工项目部 签收人/日期	徐天华 2019.4.30
整改情况	以按要求整改完成，以复查。 整改负责人: 徐天华 日期: 2019.4.30		
复查意见	复查意见: 以整改完成，合格。 复查人: 梁振东 日期: 2019.4.30		

本表一式一份监理项目部自存。