

监理检查记录表

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-JC-003

施工单位	微山县欢城建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 08 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对檩条加工进行检查		
存在问题	檩条刷漆施工, 刷漆不光滑, 有流坠现象		
整改要求	檩条刷漆色泽均匀、不流坠、不显刷纹。		
检查人	孙振东	施工项目部 签收人/日期	徐天华 2019.5.08
整改情况	以整改完成 整改负责人: 日期: 2019.5.08		
复查意见	经复查, 以整改合格。 复查人: 孙振东 日期: 2019.05.08		

本表一式一份监理项目部自存。