

监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-004

施工单位	微山县欢城建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 14 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂房结构加固施工现场安全文明专项检查		
存在问题	1、厂房结构加固施工, 高空作业安全防护不到位, 有物体坠落打击危险。 2、施工作业范围未标示安全警示牌, 未拉警戒线。		
整改要求	1、对厂房结构加固行车上搭设防护网措施, 施工安全标识、警戒线设置到位。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	徐天华 2019.5.14
整改情况	以整改要求整改完成, 行车搭设防护网。 整改负责人: 徐天华 日期: 2019.5.18		
复查意见	以整改落实到位。 复查人: 吴振东 日期: 2019.5.18		

本表一式一份监理项目部自存。