


监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-005

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年05月15日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对上屋面直爬梯加固施工进行检查		
存在问题	爬梯加固施工人员未佩戴安全带进行高空作业施工, 现场未设置安全警示牌。		
整改要求	立即要求施工人员佩带安全带在进行施工, 做好施工安全交底工作, 加强安全意识。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 韩胜杰 2019.5.15
整改情况	已立即要求整改完成。 整改负责人: 韩胜杰 日期: 2019.5.15		
复查意见	以整改落实到位。 复查人:  日期: 2019.5.15		

本表一式一份监理项目部自存。