

监理检查记录表

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-JC-006

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年05月23日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对支架屋面吊运进行安全旁站检查		
存在问题	1、吊运范围未拉安全警戒线,未设置安全标识牌。		
整改要求	立即要求按吊装施工方案进行整改,警戒线、安全标识牌设置到位。		
检查人	姜振宇	施工项目部 签收人/日期	韩臣杰 2019.5.23
整改情况	已立即整改完成 整改负责人:韩臣杰 日期:2019.5.23		
复查意见	以整改落实到位。 复查人:姜振宇 日期:2019.5.23		

本表一式一份监理项目部自存。