


监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-007

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现天气炎热已进入高温作业, 已要求施工做好防暑降温措施, 现我监理部对现场进行防暑降温措施、及安全文明施工专项检查 检查现场应急方案、危险源防治工作, 防暑降温药品、应急物品配备情况		
存在问题	1、屋面爬梯危险带未标示安全警示标识。 2、爬梯高, 未安装防坠器存在安全隐患。 3、施工现场未配备消防灭火器材。 4、现场未配备应急物资, 急救箱防暑降温药品。		
整改要求	上述问题, 要求你单位抓紧落实到位, 做到安全文明施工, 消除安全隐患, 合理安排人员作息时间。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张强 2019.5.25
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张强 		
复查意见	爬梯未装防坠器, 其它整改落实到位 完成; 需装防坠器, 后续复查。 复查人: 张强 日期: 2019.05.30		

本表一式一份监理项目部自存。