

安全检查记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHL-AQJC-002

检查时间	2019.6.13	检查类型	周安全检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	升压站
检查人员	李金梁 田在欣 徐文平 路红军 黄见平		
检查记录及结论	1. 升压站 施工机械无安全技术交底 2. 施工现场有吸烟现象 3. 个别施工人员未佩戴安全帽 4. 装载机禁止上人 记录人：徐文平		
整改措施	1. 所有机械人员已进行安全技术交底 2. 现场杜绝吸烟 3. 明确施工现场安全帽佩戴要求 4. 施工机械禁止攀爬 整改负责人：路红军 日期：2019.6.13		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：徐文平 日期：2019.6.13		