

安全检查记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHL-AQJC-004

|         |                                                                                                                                                                 |      |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 检查时间    | 2019.6.27                                                                                                                                                       | 检查类型 | 周安全检查 |
| 施工单位    | 中州建设有限公司                                                                                                                                                        | 检查项目 | 生活区   |
| 检查人员    | 曹峰 查金梁 田在欣 张纪平 路红军                                                                                                                                              |      |       |
| 检查记录及结论 | <p>1. 临时用电未接规范要求做如漏电保护装置</p> <p>2. 生活区垃圾未及时清理</p> <p>3. 临时用电线路敷设凌乱不规范</p> <p style="text-align: right;">记录人：张纪平</p>                                             |      |       |
| 整改措施    | <p>1. 临时用电做如漏电保护措施</p> <p>2. 项目部生活区有垃圾及时清理</p> <p>3. 禁止乱拉电线，用电规范</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：路红军</p> <p style="text-align: right;">日期：2019.6.27</p> |      |       |
| 复查意见    | <p>经复查，已按要求整改</p> <p style="text-align: right;">复查人：张纪平</p> <p style="text-align: right;">日期：2019.6.28</p>                                                      |      |       |