

安全检查记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：2HJL-AQJC-007

检查时间	2017.7.17	检查类型	同 安全检查
施工单位	中创建设有限公司	检查项目	升压站 6#风机
检查人员	董峰 李金果 田在欣 经文平 路纪年		
检查记录及结论	1. 6#风机未放线 2. 升压站生活区垃圾乱堆放 3. 钢管棚未接地 记录人：经文平		
整改措施	1. 6#风机已放线 2. 升压站生活区垃圾已合理堆放 3. 钢管棚已接地 整改负责人：路纪年 日期：2017.7.17		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：经文平 日期：2017.7.17		