

安全检查记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHL-AX-08

检查时间	2019. 7. 24	检查类型	同 安全检查
施工单位	中州建设有限公	检查项目	升压站办公区
检查人员	查金梁 田在欣 张纪年 路纪年 曹峰		
检查记录及结论	1. 升压站临时用电线路不规范 2. 个别施工人员未佩戴安全帽 3. 升压站缺少安全标志标牌 记录人：张纪年		
整改措施	1. 升压站重新拉临时用电线 2. 正确佩戴安全帽 3. 增加安全标志标牌 整改负责人：路纪年 日期：2019. 7. 24		
复查意见	经复查已整改 复查人：张纪年 日期：2019. 7. 24		

