

安全检查记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：2019-400-009

检查时间	2019.8.2	检查类型	周安全巡查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	办公区 4#机位
检查人员	王金渠、田在欣 杨文平 路红军 黄明		
检查记录及结论	1. 钢筋加工机械未接地 2. 办公区房间使用大功率电器设备 3. 办公区室内照明线未套管 记录人：杨文平		
整改措施	1. 钢筋加工机械已接地 2. 禁止使用大功率设备 3. 室内照明套管已增加 整改负责人：路红军 日期：2019.8.2		
复查意见	经复查 已整改完成 复查人：杨文平 日期：2019.8.3		