

安全检查记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-AQJC-011

检查时间	2019年8月16日	检查类型	周安全检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣、徐文平、路红军、谭卫军、李金梁		
检查记录及结论	1、临时用电不符合规范要求; 2、个别工人未正确佩戴安全帽; 记录人: 徐文平		
整改措施	1、已按规范要求进行临时用电整改; 2、已对施工现场工人加强安全教育培训; 整改负责人: 路红军 日期: 2019.8.18		
复查意见	经复查已完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2019.8.18		