

安全检查记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJ-AQJC-013

检查时间	2019 年 09 月 02 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣 徐文平 路红军 懂卫军		
检查记录及结论	1. 临时用电未按规范要求进行铺设。 2. 施工现场的材料堆放不整齐。 3. 进入场内的道路未做硬化处理。 记录人: 徐文平		
整改措施	1. 已按规范要求进行临时用电整改。 2. 现场已按要求堆放材料。 3. 场内道路已硬化。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年9月03日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年9月03日		