

安全检查记录表

工程名称:赫章县大山坪风电场项目

编号:ZHJ-AQJC-014

检查时间	2019 年 09 月 09 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣 徐文平 路红军 懂卫军		
检查记录及结论	1. 施工现场工器具无张贴合格证。 2. 施工现场消防器材不足,施工现场消防器材、配电箱、库房无巡视检查记录。 3.施工现场的安全标识牌不足。 记录人: 徐文平		
整改措施	1、施工现场工器具已张贴合格证。 2、现场已补充消防器材并增加巡视表。 3、现场已增加安全标识牌。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年9月10日		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人: 徐文平 日期: 2019年9月10日		