

安全检查记录表

工程名称:赫章县大山坪风电场项目

编号:ZHJ-AQJC-015

检查时间	2019 年 09 月 16 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣 徐文平 路红军 懂卫军		
检查记录及结论	1. 施工现场的厕所不符合相关规范的要求,特殊工种未持证上岗。 2. 施工现场的基坑旁无安全防护围栏。 3.员工宿舍、施工现场、职工伙房卫生条件差并存在乱接乱拉现象。 记录人: 徐文平		
整改措施	1.特殊工种已持证上岗. 2.现场坑洞边已设置安全围栏. 3.场地卫生已清理干净 整改负责人: 路红军 日期: 2019年9月17日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年9月17日		