

安全检查记录表

工程名称:赫章县大山坪风电场项目

编号:ZHJ-AQJC-018

检查时间	2019 年 10 月 07 日	检查类型	开挖洞口临边、高边坡安全检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣 徐文平 路红军 董卫军		
检查记录及结论	1.18#风机机位高边坡存在安全隐患。 2.施工现场的基坑未采取有效的安全防护措施。 记录人: 徐文平		
整改措施	1. 已对18#风机机位高边坡进行降坡处理 2. 现场基坑已增加安全围栏。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年10月8日		
复查意见	已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年10月8日		