

安全检查记录表

工程名称: 林章县大山坪风电场项目

编号: ZHJ1-AQJC-022

检查时间	2019 年 11 月 02 日	检查类型	周安全大检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	钢筋制作现场
检查人员	田同有 徐文平 路红军		
检查记录及结论	1. 施工现场个别员工未正确佩戴安全帽。 2. 无挂牌、无防雨布。 3. 施工现场警示标牌不足、无灭火器。 记录人: 徐文平		
整改措施	1. 已加强了对工人的教育培训, 现已全部正确佩戴。 2. 已分类堆放并挂牌, 增加了防雨布。 3. 已增加足够现场使用(警示标牌、灭火器)。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年11月03日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年11月03日		