

安全检查记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJ-AQJC-023

检查时间	2019 年 11 月 17 日	检查类型	周安全大检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田同有 徐文平 路红军		
检查记录及结论	1. 施工现场个别员工未正确佩戴安全帽。 2. 钢筋制作场地防雨、防潮防护措施不到位。 3. 施工现场警示标牌不足、消防灭火器不足。 记录人: 徐文平		
整改措施	1. 加强安全教育培训力度, 进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2. 钢筋制作场地增加防雨布覆盖。 3. 增加施工现场警示标牌, 并按相关要求增配灭火器。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年11月19日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年11月19日		