

安全检查记录表

工程名称:赫章县大山坪风电场项目

编号:ZHJ-AQJC-024

检查时间	2019 年 11 月 24 日	检查类型	周安全大检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田同有 徐文平 路红军		
检查记录及结论	1. 施工现场个别员工未正确佩戴安全帽。 2. 钢筋制作场地防雨、防潮防护措施不到位。 记录人: 徐文平		
整改措施	1. 加强对工人的安全教育培训力度, 进入施工现场要正确佩戴安全帽。 2. 已做好钢筋加工区域防潮、防雨防护措施。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年11月26日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年11月26日		