

安全检查记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJ-AQJC-025

检查时间	2019 年 12 月 01 日	检查类型	周安全大检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田同有 徐文平 路红军		
检查记录及结论	1. 施工现场及工人宿舍卫生脏、乱、差。 2. 升压站施工现场临电未按三级配电箱要求进行搭设。 记录人: 徐文平		
整改措施	1. 已对工人宿舍卫生进行整理。 2. 已按临时用电规范要求要求进行搭设。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年12月03日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年12月03日		