

安全检查记录表

工程名称:赫章县大山坪风电场项目

编号:ZHJ-AQJC-027

检查时间	2019 年 12 月 14 日	检查类型	周安全专项检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	董卫军 田同有 徐文平 路红军		
检查记录及结论	1. 施工现场临时用电不符合规范要求。 2. 员工宿舍内存内电线存在乱接乱拉现象。 3.综合配电楼二楼房间安装线管脱落。 记录人: 徐文平		
整改措施	1.已按相关规范要求整改完成。 2.加强员工安全教育培训力度,宿舍已整改。 3.对施工现场管线脱落已整改完成。 整改负责人:路红军 日期:2019年12月15日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人:路红军 日期:2019年12月15日		