

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-020

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年9月18日		检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	综合配电楼一层梁底脚手架搭设。			
存在问题	脚手架搭设底座不符合要求。			
整改要求	更换脚手架底座。			
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	路红军	
整改情况	已按要求完成整改			
复查意见	已完成整改。  整改负责人: 路红军 日期: 2019.9.18 复查人: 徐文平 日期: 2019.9.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。