

GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJ/-28-1

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.30	检查地点	升压站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查升压站35kV开关柜铜排安装		
存在问题	个别铜排螺丝未拧紧到位.		
整改要求	要求所有铜排螺丝必须拧紧到位.		
检查人	张金星.	施工项目部 签收人/日期	余家威 2019.11.30
整改情况	按球整改完成 整改负责人: 郭 日期 2019.12.1		
复查意见	经复查,已按要求整改完成 复查人: 张金星 日期 2019.12.1		

