

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: GFDZJBM14-35

施工单位	万家灯火		监理单位	常州正源
检查时间	2020年4月14日 上午11时		检查地点	外线36#铁塔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	上午11:00时监理单位, 对外线输出工程36#铁塔, 导线压放, 耐张线夹安装制作, 施工现场进行巡视检查。			
存在问题	检查发现36#铁塔导线施工现场, 安全警戒带未做好防护, 也未设置警示标牌。			
整改要求	要求施工单位下午4:00前整改完成后, 报监理单位复查。			
检查人	朱书全	施工项目部 签收人/日期	陈忠举 2020.4.24	
整改情况	已按监理单位要求整改完成 整改负责人: 陈忠举 日期 2020.4.24			
复查意见	经复查已按要求整改 复查人: 朱书全 日期 2020年4月14日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建