

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLJC-048

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2020.08.25		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	13#风机箱变基础开挖。			
存在问题	B#箱变基础开挖时,损坏风机防雷接地网			
整改要求	已要求施工整改.			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完成 整改负责人： 日期			
复查意见	符合要求 复查人  日期			



扫描全能王 创建