

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLJC-050

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2020.09.09	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查10#风机基础防雷接地焊接。		
存在问题	检查发现，焊接不饱满，焊接工艺不符合要求		
整改要求	已要求施工方整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成 整改负责人： 日期		
复查意见	符合要求 复查人：秦福清 日期		

