

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLJC-052

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2020.09.22	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	升压站户外消防联合水箱检查。		
存在问题	检查发现，消防联合水箱未接地		
整改要求	已要求与升压站接地扩网同时消缺。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	符合要求 整改负责人： 日期		
复查意见	合格 复查人：秦福海 日期		



扫描全能王 创建