

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLJC-053

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020.09.30		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	基础环吊装、检查、安全员1人、施工负责人、 施工员13人。			
存在问题	基础环外观淤泥、锈蚀严重。			
整改要求	要求清理。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	符合要求 复查人：秦福帝 日期			

