

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLJC-055

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020.10.14	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	可乐变电所外架设备安装、CT六氟化硫灌注		
存在问题	六氟化硫灌注时漏气。		
整改要求	重新安装注气管		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	符合要求 复查人：秦福海 日期		

