

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLJC-058

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.07	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	8#风机基础承台防腐，施工人员和负责人均。		
存在问题	防腐不符合要求。		
整改要求	已返工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查意见 符合要求。 复查人：李福平 日期		



扫描全能王 创建