

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLJC-059

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2020.11.13	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	接地-电阻检测仪一台，检测线4米一根，电流线 2米一根，电源线4米一根，检测人员6人。		
存在问题	检测点太少。		
整改要求	增加检测点，多点检测。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	3个点检测。 复查人：秦程宇 日期		



扫描全能王 创建