

JXM13: 监理检查记录表

安全监理检查记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: JXMB-JL-002

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.06.19	检查地点	华能共和风电项目部.
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目部办公及生活区域进行安全检查.		
存在问题	① 项目部配电箱空开标识未张贴; ②. 项目部污水处理池无防护; ③. 项目部未配备消防器材;		
整改要求	① 项目部配电箱空开标识进行张贴; ②. 要求对污水处理池进行临边防护; ③. 要求对项目部区域配备灭火器或其它消防设施.		
检查人	郭锦卿.	施工项目部 签收人/日期	姜华 2019.06.19
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 姜华 日期: 2019.06.22		
复查意见	经复查, 已完成整改. 复查人: 郭锦卿 日期: 2019.06.23		