

JXM13: 监理检查记录表

安全监理检查记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: JXMB-JL-005

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.15	检查地点	风电场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场安全文明施工情况进行检查。		
存在问题	① 现场临时用电线路敷设不符合规范要求; ② 现场小型施工机具随意摆放,未划分放置区域; ③ 现场生活垃圾、生活垃圾未集中存放,且生活垃圾就地掩埋; ④ 现场堆放土方未覆盖防尘网,且已覆盖区域防尘网破损严重; ⑤ 现场施工人员安全帽佩戴不规范; ⑥ 现场拆卸模板、木方堆放散乱,且木工加工区域未配置灭火器。		
整改要求	① 现场临时用电不得私接乱接,且线路必须穿管埋地敷设; ② 现场小型施工机具应划分区域存放; ③ 现场生活垃圾集中存放,定期清理出场,不得就地掩埋; ④ 要求现场堆放土方进行全面覆盖,包括漏盖和破损区域; ⑤ 拆卸模板、木方需集中整齐堆放,且周围配备灭火器。		
检查人	郭端卿	施工项目部 签收人/日期	孙升升 2019.8.15
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 孙升升 日期: 2019.8.18		
复查意见	经复查,整改完成。 复查人: 郭端卿 日期: 2019.08.18.		