

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-012

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 07. 26	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	西区车棚基础土方开挖。		
存在问题	西区车棚基础土方开挖中发现基坑中有局部超挖		
整改要求	按照规范及图纸要求处理超挖部分		
检查人	韩文庆 7.26	施工项目部 签收人/日期	付乐勇 7.26
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付乐勇 日期: 2019. 7. 27		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文庆 日期: 2019. 7. 28		