

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-013

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 08. 01	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	员工车棚基础土方开挖		
存在问题	员工车棚基础开挖后未及时进行临边防护, 存在人员跌落隐患		
整改要求	立即对开挖后的基坑进行临边防护, 消除安全隐患		
检查人	韩文庆 8.1	施工项目部 签收人/日期	付东勇 8.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付东勇 日期: 2019. 8. 2		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文庆 日期: 2019. 8. 3		