

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-014

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.02	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	员工车棚基础柱模板安装		
存在问题	员工车棚基础柱钢筋污染严重		
整改要求	按照规范要求清理干净钢筋的污染物后方可模板安装		
检查人	韩文庆 8.2	施工项目部 签收人/日期	付乐勇 8.2
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付乐勇 日期: 2019.8.3		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文庆 日期: 2019.8.4		